

РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 3P+N 400В 50 Гц

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		96289104	96289106	96289109	96289181
Длина без боковин	мм	1875	2500	3750	2058
Высота	мм	912	912	912	912
Глубина	мм	1044	1044	1044	1044
Площадь выкладки	м2	1,58	2,1	3,15	1,73
Полезный объем	дм3	614	819	1229	674
Площадь в плане	м2	1,96	2,61	3,92	2,29
Масса (без боковин)	кг	179	297	415	284
Уровень шума	dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60

ИСПАРИТЕЛИ (данные для испарителя в один охлаждаемый объем)

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул	Прямого расширения	02841132	02841133	02841134	02841192
Площадь теплообмена	м2	11,51	16,14	25,30	12,86
Объем фреоноводов	дм3	4,044	5,489	8,466	4,484
Соединения выход/выход	мм	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		04722791	04722792	04722792	04722792
Механический ТРВ	R 404A	TISE-SW	TISE-SW	TISE-SW	TISE-SW
Дюза		TIO-000	TIO-001	TIO-001	TIO-001

ЭЛЕКТРИКА

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул		04681258	04681258	04681258	04681258
Вентилятор испарителя	шт x Вт	2 x 22	2 x 22	3 x 22	2 x 22
Модель, диам./наклон лопасти	шт x Вт	D.154/ 10°	D.154/ 10°	D.154/ 10°	D.154/ 10°
Артикул		04080092	04080091	04080090	04080638
ТЭН антизапотевания C1	шт x Вт	1 x 54.4	1 x 72.5	1 x 108.8	1 x 123.3
Артикул		04080360	04080255	04080256	04080025
ТЭН антизапотевания C2	шт x Вт	1 x 75.7	1 x 97.3	1 x 137.3	1 x 83.2
Артикул					04089843
ТЭН антизапотевания C3	шт x Вт				2 x 30.9
Артикул					04080380
ТЭН антизапотевания C4	шт x Вт				1 x 55.6
Артикул		02530260	02530261	02530262	02530269
ТЭНы оттайки R1 R2 R3	шт x Вт	3 x 475	3 x 650	3 x 1000	3 x 524
Артикул					

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1875	2500	3750	Торц.секция
Вентиляторы	Вт	44,0	44,0	66,0	44,0
ТЭНы антизапотевания	Вт	130,1	169,8	246,1	323,9
ТЭНы оттайки	Вт	1425,0	1950,0	3000,0	1572,0

ОПЦИИ

		1875	2500	3750	Торц.секция
Артикул	ИСПАРИТЕЛЬ CO2 прям. расширения	02841301	02841302	02841303	02841261
Площадь теплообмена	м2	11,509	16,139	25,296	12,858
Объем фреоноводов	дм3	2,588	3,542	5,451	2,867
Соединения выход/выход	мм	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Подсветка поручня (эл.дроссель)	Вт	42	56	84	42
Энергосбер. вентиляторы испарителя	Вт	24	24	36	24

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура °C	Средняя температура кипения °C	Тепловыделение (EN ISO 23953) Вт/п.м.	Тепловыделение на модуль (EN ISO 23953 part 2), Вт			
			1875	2500	3750	Торц.секция
-22 / -25	-33	197	369	493	739	512
-18 / -21	-30	188	353	470	705	489

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая темпер. °C	Термостат		Оттайка						Авар.сигналы	
	ON °C	OFF °C	Тип	Режим Работы вентилято- ров on/off	Раз в сутки	Темп.конца оттайки °C	Макс.длитель- ность оттайки мин	Время стекания мин	Уставка °C	Задержка срабаты- вания мин
-22 / -25	-24,0	-25,0	Электр	On	1	+10	45	0	-17	35
-18 / -21	-22,0	-23,0		On	1	+10	45	0	-15	35

Уставки могут быть изменены в зависимости от условий окружающей среды.

